מחוז : ירושלים
נפה : ירושלים
המקום: בית שמש
גוש : 5887
חלקה :

מקרא

632 פתח קבר כפול (1,264)

790 פתח קבר בודד



פרט קיר תומך טיפוסי

1 : 25



H	A	B	זיון
50–100	25	50	?8מ20
100–150	25	60	?8מ20
150–200	25	80	?10מ15
200–250	30	100	?12מ15
250–300	30	120	?14מ15

פרט משטח

1 : 25



פרט קצה משטח

1:25



מסלעה

הערות

1. סלעים במידות מינימליות 80/120/60
2. מבנה אבנים שטוחות/מלבניות
3. מעקל מינימלי של סלע 600 ק"ג
4. סלעים מנוסרים מסותתים ממחצבה
5. יש להקפיד על חפיפה של 30 אחוז לפחות, בין אבן תחתונה לאבן שמעליה.

סלעים שסותתים מנוסרים ממחצבה
יש לקבל אישור לדוגמא בשטח לפני ביצוע



101/50

מסלעה

על הקבלן להזמין בדיקת בטונים
מכל אלמנט ומכל יום יציקה.

סוג הבטון: ב-30
דרגת חשיפה:4

הוראות :

1. יציקת הרצפה תהיה בחלקים בהתאם להנחיות המפקח בשטח
2. כיסוי הבטון למוטות הזיון יהיה 2.5 ס"מ
3. אין לקבוע מידות ע"י מדידה בתוכנית
4. חפיפת מוטות הברזל יהיו לפחות 60 ס"מ
5. אין לצקת ללא אישור המהנדס
6. חישוקים בקורות יהיו במרווח 20 ס"מ
7. באחריות הקבלן לדאוג לאשפרת הבטון
8. בפתחי קברים שימוש בתבניות ברזל בלבד

לביצוע	למכרז	לאישור	לעיון	
○	●	○	○	לא לביצוע ללא קבלת היתר

פרויקט:
בית עלמין בית שמש

מזמין העבודה:
מועצה דתית בית שמש

נושא הגליון :
תוכנית פרטי קונסטרוקציה בית עלמין בית שמש שלב ג

מס	תיאור	תאריך
1		23.12.2025
2	עדכון תמהיל קבורה	01.04.2026
3	הוספת קברים	06.04.2026
4		

ק.מ :	1:50
תכנון	סמר
אישור	חוסני

אין לעשות כל שימוש בתכנית זו אוברעיונות הגלומים בה ללא אישור בכתב מהמתכנן
אין לצקת ללא אישור המתכנן

סוג הבטון בכל חלקי המבנה ב-300

חלא
שירותי הנדסה ובנייה בע"מ
תכנון · ניהול · פיקוח

משרד : כפר ברטנורה. ישוב בסמ"ה ת.ד 54
פקס : 04-6666756
משרד: 04-6666778
נייד: 050-4257564
email:hla@handasa.ltd

מס גליון :
ג-7